

BRANNSKADE I ARKIVET

Det vert anbefalt å bruka CO2-apparat til brannsløkking og ikkje pulverapparat. Pulver frå pulverapparat dannar eit belegg som smeltar ved varme og som kan trekka inn i dokumenta. Brannsløkkingseffekten er mindre ved bruk av pulverapparat, og forureininga av lokalet/materialet er stor.

Dersom branntillaupet ikkje er sløkt innan 3 minuttar, må forsøket gjevast opp, og ein må i staden prøva å avgrense skadene så langt det er mogleg.